RZUT I PIĘTRA

LEGENDA:

- Ethernet /IP-skrętka nieekranowana
- BACnet-skrętka ekranowana-BELDEN 9842
- Island Bus - skrętka ekranowana-BELDEN 9842

CRC,SP,CT,CF,T, SWK,ZE,S,CTz,FN,FW - elementy automatyki objęte dostawą DOM-ECO Sp. z o.o.

- 2x koryto kablowe perforowane o szerokości 200mm wysokości 42mm
- 2x koryto kablowe perforowane o szerokości 100mm wysokości 42mm

SS/PS - szafa zasilająco sterująca

- wypust przewodu do urządzenia

Uwaga:
- rozdzielnice zasilająco-sterujące oraz wszystkie urządzenia metalowe połączyć przewodem Lgł10mm2 z instalacją wyrównawczą.
- Przewody sterownicze i zasilające układać w oddzielnych korytkach w odległości min. 15cm.
- Przewody układać w korytkach kablowych perforowanych i rurkach PCV.

Jednostka projektowa	TARGET ul. Składowa 12/211 15-399 Białystok tare@tare.pl www.tare.pl		tel. 85 307 00 60 697 717 164 502 147 059		
Obiekt	Zespół Szkół w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5				
Zakres:	Zasilanie automatyki dla instalacji klimatyzacyjnej w Zespole Szkół w Michałowie				
Inwestor	Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11				
Przedmiot rysunku	RZUT I PIĘTRA – Instalacje elektryczne		Skala 1:100		Nr rys. E3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor:	mgr inż. Tomasz Surowiec	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0074/POOE/07	czerwiec 2016r.	
Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			