


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	<div>Klient: Zespół Szkół w Michałowie</div> <div>16-050 Michałowo</div> <div>ul. Sienkiewicza 5</div>								B
C	<div>Projekt: System automatyki i BMS</div> <div>Rozdzielnica SS1.1</div>								C
D	<div>Biuro: Tare Sp. z o.o.</div> <div>15-399 Białystok</div> <div>Składowa 12 lok. 211</div>								D
E	<div>Projektant: mgr inż. Tomasz Surowiec</div> <div>Współpraca: mgr inż. Grzegorz Twardowski</div> <div>Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach</div>								E
F	<div>Data: 17.05.2016</div>								F
	<div>Tare</div> <div>Sp. z O.O.</div> <div>15-399 Białystok</div> <div>Składowa 12 lok. 211</div>	<div>Współpraca: mgr inż. Grzegorz Twardowski</div> <div>Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach</div> <div>Projektant: mgr inż. Tomasz Surowiec</div>		<div>System automatyki i BMS</div> <div>Zespół Szkół w Michałowie</div> <div>16-050 Michałowo</div> <div>ul. Sienkiewicza 5</div>		<div>Rozdzielnica SS1.1</div> <div>Centrale went.</div>	<div>Data:</div> <div>17.05.2016</div>	<div>=</div> <div>+</div> <div>Arkusz 1</div> <div>z 1 Ark.</div>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

950.0 mm

U4 U6




1150.0 mm

Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 1
							z 2 Ark.

300.0 mm

-U




-00


-DX

1200.0 mm


-U2





Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 3
							z 20 Ark.





Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 4
							z 20 Ark.













Tare Sp. z O.O. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 8 z 20 Ark.





Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 9
							z 20 Ark.




















Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 17 z 20 Ark.

<

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																										
A	<div>-D9</div> <div><div>Siemens Desigo TXM1.6R-M</div><div>6 Wyjść cyfrowych</div><table><tr><td>3</td><td>S1</td><td>/6.5a</td><td>Rezerwa</td></tr><tr><td>4</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>S2</td><td>/6.6a</td><td>Rezerwa</td></tr><tr><td>10</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>S3</td><td>/6.7a</td><td>Rezerwa</td></tr><tr><td>16</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>S4</td><td>/5.4a</td><td>Alarm U2</td></tr><tr><td>19</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>S5</td><td>/5.5a</td><td>Alarm U13</td></tr><tr><td>27</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>S6</td><td>/6.8a</td><td>Rezerwa</td></tr><tr><td>33</td><td>NC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr></table></div>									3	S1	/6.5a	Rezerwa	4	NC			2	NO			9	S2	/6.6a	Rezerwa	10	NC			8	NO			15	S3	/6.7a	Rezerwa	16	NC			14	NO			20	S4	/5.4a	Alarm U2	19	NC			21	NO			26	S5	/5.5a	Alarm U13	27	NC			25	NO			32	S6	/6.8a	Rezerwa	33	NC			31	NO			A
3	S1	/6.5a	Rezerwa																																																																															
4	NC																																																																																	
2	NO																																																																																	
9	S2	/6.6a	Rezerwa																																																																															
10	NC																																																																																	
8	NO																																																																																	
15	S3	/6.7a	Rezerwa																																																																															
16	NC																																																																																	
14	NO																																																																																	
20	S4	/5.4a	Alarm U2																																																																															
19	NC																																																																																	
21	NO																																																																																	
26	S5	/5.5a	Alarm U13																																																																															
27	NC																																																																																	
25	NO																																																																																	
32	S6	/6.8a	Rezerwa																																																																															
33	NC																																																																																	
31	NO																																																																																	
B										B																																																																								
C										C																																																																								
D										D																																																																								
E										E																																																																								
F	<div>Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211</div>	<div>Współpraca: mgr inż. Grzegorz Twardowski</div> <div>Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach</div> <div>Projektant: mgr inż. Tomasz Surowiec</div>		<div>System automatyki i BMS</div> <div>Zespół Szkół w Michałowie</div> <div>16-050 Michałowo</div> <div>ul. Sienkiewicza 5</div>		<div>Rozdzielnica SS1.1</div> <div>Centrale went.</div>	<div>Data: 17.05.2016</div>	<div>=</div> <div>+</div> <div>Arkusz 20</div> <div>z 20 Ark.</div>	F																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																										

Lista kabli

Arkusz: 1

Nr.	Urządzenie zewnętrzne	Oznaczenie kabla	Typ kabla	Ilość żył	Oznaczenie celu
1		-W1.1	YDYżo 5x4	5	Rozdzielnica elektryczna
2	-FWN2.1	-W3.1	YDYżo 4x2,5	4	Falownik silnika WN2.1
3	-FWN2.1	-W3.2	2YSLCY-J 4x1,5	3	Falownik silnika WN2.1
4	-WR2.1	-W3.3	2YSLCY-J 4x1,5	5	Wyłącznik serwisowy WN2.1
5	-FWW2.1	-W3.4	YDYżo 4x2,5	4	Falownik silnika WW2.1
6	-FWW2.1	-W3.5	2YSLCY-J 4x1,5	3	Falownik silnika WW2.1
7	-WR2.2	-W3.6	2YSLCY-J 4x1,5	5	Wyłącznik serwisowy WW2.1
8	-WR2.3	-W3.7	YDYżo 3x1,5	3	Wyłącznik serwisowy PO2.1
9	-WR2.3	-W3.8	YDYżo 3x1,5	3	Wyłącznik serwisowy PO2.1
10	-FWN13.1	-W4.1	YDYżo 4x2,5	4	Falownik silnika WN13.1
11	-FWN13.1	-W4.2	2YSLCY-J 4x1,5	3	Falownik silnika WN13.1
12	-WR13.1	-W4.3	2YSLCY-J 4x1,5	5	Wyłącznik serwisowy WN13.1
13	-FWW13.1	-W4.4	YDYżo 4x2,5	4	Falownik silnika WW13.1
14	-FWW13.1	-W4.5	2YSLCY-J 4x1,5	3	Falownik silnika WW13.1
15	-WR13.2	-W4.6	2YSLCY-J 4x1,5	5	Wyłącznik serwisowy WW13.1
16	-WR13.3	-W4.7	YDYżo 3x1,5	3	Wyłącznik serwisowy PO13.1
17	-WR13.3	-W4.8	YDYżo 3x1,5	3	Wyłącznik serwisowy PO13.1
18	-PO2.1	-W6.1	LiYY 6x1	6	Pompa obiegowa
19	-PO13.1	-W6.2	LiYY 6x1	6	Pompa obiegowa
20	-SP2.1	-W7.1	LiYY 2x1	2	Siłownik przepustnica nawiewu
21	-SP2.2	-W7.2	LiYY 2x1	2	Siłownik przepustnica wywiewu
22	-ZE2.1	-W7.3	LiYY 2x1	2	Siłownik nagrzewnicy
23	-SP13.1	-W7.4	LiYY 2x1	2	Siłownik przepustnica nawiewu
24	-SP13.2	-W7.5	LiYY 2x1	2	Siłownik przepustnica wywiewu
25	-ZE13.1	-W7.6	LiYY 2x1	2	Siłownik nagrzewnicy
26	-FWN2.1	-W8.1	LiYY 6x1	6	Falownik nawiewu
27	-FWW2.1	-W8.2	LiYY 6x1	6	Falownik wywiewu
28	-FWN13.1	-W9.1	LiYY 6x1	6	Falownik nawiewu
29	-FWW13.1	-W9.2	LiYY 6x1	6	Falownik wywiewu
30	-S2.1	-W10.1	LiYCY 2x1	2	Nagrzewnica NW2
31	-S2.1	-W10.2	LiYCY 2x1	2	Nagrzewnica NW2
32	-S13.1	-W10.3	LiYCY 2x1	2	Nagrzewnica NW13
33	-S13.1	-W10.4	LiYCY 2x1	2	Nagrzewnica NW13
34	-CF2.1	-W11.1	LiYY 2x1	2	Zabrudzenie filtra nawiewu

Tare

15-399 Białystok
Składowa 12 lok. 211

Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski
Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach
Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec

System automatyki i BMS
Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo
ul. Sienkiewicza 5

Rozdzielnica SS1.1

Centrale went.

Data:	=
-------	---

	17.05.2016	+
		Arkusz 1
		z 3 Ark.

C:\WSPAD55\PROJEKTY\Automatyka\Michałow\SS1.1\

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Lista kabli					Arkusz : 2
Nr.	Urządzenie zewnętrzne	Oznaczenie kabla	Typ kabla	Ilość żył	Oznaczenie celu
35	-T2.1	-W11.2	LiYY 2x1	2	Termostat przeciwwamrożeniowy
36	-CF2.2	-W11.3	LiYY 2x1	2	Zabrudzenie filtra wywiewu
37	-SAP2	-W11.4	HDGs 2x1	2	Sygnał ppoż.
38	-CF13.1	-W12.1	LiYY 2x1	2	Zabrudzenie filtra nawiewu
39	-T13.1	-W12.2	LiYY 2x1	2	Termostat przeciwwamrożeniowy
40	-CF13.2	-W12.3	LiYY 2x1	2	Zabrudzenie filtra wywiewu
41	-KP2.1	-W12.4	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta
42	-KP2.2	-W12.5	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta
43	-KP13.1	-W12.6	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta
44	-KP13.2	-W12.7	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta
45	-CT2.1	-W13.1	LiYCY 2x1	2	Temperatura zalodzenia wymiennika
46	-CT2.2	-W13.2	LiYCY 2x1	2	Temperatura powietrza nawiewanego
47	-CT2.3	-W13.3	LiYCY 2x1	2	Temperatura powietrza wywienanego
48	-CT2.4	-W13.4	LiYCY 2x1	2	Temperatura za wymiennikiem nawiew
49	-CT13.1	-W13.5	LiYCY 2x1	2	Temperatura zalodzenia wymiennika
50	-CT13.2	-W13.6	LiYCY 2x1	2	Temperatura powietrza nawienanego
51	-CT13.3	-W13.7	LiYCY 2x1	2	Temperatura powietrza wywienanego
52	-CT13.4	-W13.8	LiYCY 2x1	2	Temperatura za wymiennikiem nawiew
53	-CT2.5	-W14.1	LiYCY 2x1	2	Temperatura powrotu z nagrzewnicy
54	-CRC2.2	-W14.2	LiYCY 3x1	3	Ilość powietrza wywiewanego
55	-CRC2.1	-W14.3	LiYCY 3x1	3	Ilość powietrza nawiewanego
56	-CT13.5	-W14.4	LiYCY 2x1	2	Temperatura powrotu z nagrzewnicy
57	-CRC13.2	-W14.5	LiYCY 3x1	3	Ilość powietrza wywiewanego
58	-CRC13.1	-W14.6	LiYCY 3x1	3	Ilość powietrza nawiewanego
59	-FW2.1	-W15.1	LiYCY 2x1	2	Falownik wywiewu regulacja
60	-FN2.1	-W15.2	LiYCY 2x1	2	Falownik nawiewu regulacja
61	-SWK2.1	-W15.3	LiYCY 3x1	3	Siłownik wymiennika
62	-FW13.1	-W15.4	LiYCY 2x1	2	Falownik wywiewu regulacja
63	-FN13.1	-W15.5	LiYCY 2x1	2	Falownik nawiewu regulacja
64	-CTp2.1	-W16.1	LiYCY 2x1	2	Temperatura w pomieszczeniu
65	-KP13.3	-W16.2	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta
66	-CTp2.2	-W16.3	LiYCY 2x1	2	Temperatura w pomieszczeniu
67	-CTp13.1	-W16.4	LiYCY 2x1	2	Temperatura w pomieszczeniu
68	-KP2.3	-W16.5	LiYY 2x1	2	Kłapa otwarta

Tare Sp. z o.o. 15-Przysiół Składowa 12 lok. 211	Współpraca:	mgr inż. Grzegorz Twardowski	System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5	Rozdzielnica SS1.1		Data:	=
	Współpraca:	mgr inż. Cezary Wojtach		Centrale went.		17.05.2016	+
	Projektant:	mgr inż. Tomasz Surowiec					Arkusz 2 z 3 Ark.

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	Lista kabli													Arkusz: 3	
	Nr.	Urządzenie zewnętrzne		Oznaczenie kabla		Typ kabla		Ilość żył		Oznaczenie celu					
	69	-CTz		-W16.6		LiYCY 2x1		2		Temperatura zewnętrzna					
B	70	-KP2.4		-W16.7		LiYY 2x1		2		Kłapa otwarta					
	71	-SS2.1		-W17.1		BELDEN 9820		2		Rozdzielnica					
C															
D															
E															
F															
Tare Sp. z o.o. 15-000 Białystok Składowa 12 lok. 211		Współpraca: mgr inż. Grzegorz Twardowski				System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5				Rozdzielnica SS1.1		Data: =			
		Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach								Centrale went.		17.05.2016		+	
		Projektant: mgr inż. Tomasz Surowiec												Arkusz 3 z 3 Ark.	
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Lista materiałowa							
								Arkusz: 1
	Nr kol.	Ilość	Nazwa elementu	Numer artykułu	Oznaczenie	Wytwórca		
	1	1	Wylacznik nadpradowy C6A/1+n	BM017606	-FF5	Schrack		
	2	2	Zacisk AVK 6mm2 niebieski	IK601006	-X2	Schrack		
	3	7	Zacisk AVK 6-10mm2 żółty	IK622010	-X1, -X2	Schrack		
B	4	14	Zacisk AVK 6mm2 szary	IK600006	-X2	Schrack		
	5	1	Wylacznik nadpradowy C4A/1	BM017104	-FF7	Schrack		
	6	1	Wylacznik nadpradowy C2A/1	BM017102	-FF6	Schrack		
	7	5	Przełącznik interfejsowy XT,2p,230VAC,8A,5mm	XT484T30 + YRT78626	-K2, -KWR2.1, -KWR2.2	Schrack		
					-KWR13.1, -KWR13.2			
	8	1	Rozłącznik szeregowy 40A/1	BM900011	-S2	Schrack		
	9	3	Zacisk AVK 10mm2 szary	IK600010	-X1	Schrack		
	10	1	Rozłącznik główny awaryjny 4-biegunowy/63A/22kW	IN8E2437	-Q0	Schrack		
C	11	2	Rozłącznik 63A/3+n + styki	BM900019 + BM900022	-FR2, -FR13	Schrack		
	12	1	Rozłącznik szeregowy 40A/2	BM900012	-S1	Schrack		
	13	1	Przełącznik kontroli 3 faz,1p,5A,250V	UR5P3011	-K1	Schrack		
	14	1	Ogranicznik przepięć kl. C + styki	IS111341	-FF0	Schrack		
	15	3	Wylacznik nadpradowy B6A/1	BM018106	-FF1, -FF2, -FF3	Schrack		
	16	1	Gniazdo elek. na szynę 35mm	BZ325001-A	-G1	Schrack		
	17	1	Oprawa świetłówkowa Mera OPAL 1x18W EVG IP40	LI90000017	-E1	Schrack		
	18	1	Wyłącznik różnicowoprądowym B10/1+n/30mA typ A	BO618610	-FF4	Schrack		
D	19	1	Zacisk AVK 10mm2 niebieski	IK601010	-X1	Schrack		
	20	1	Transformator 63VA, 12-24VAC	BZ326579	-T1	Schrack		
	21	1	Klimatyzator 1f		-SS1.2			
	22	1	Obudowa CS z płytą m. wys. x szer. 1200x1000	CS-1210/300	-U1	Moeller GmbH		
	23	2	Kratka z filtrem 202x202x34mm, IP54	IUKNE350	-U2, -U2	Schrack		
	24	4.95m	Szyna TH 15	LAMZTS15	-U5, -U5, -U5, -U5, -U5	Schrack		
					-U5			
	25	2550	Kanał kablowy 40	Kanał kablowy 40	-U7, -U7, -U7	Schrack		
	26	4850	Kanał kablowy 60	Kanał kablowy 60	-U6, -U6, -U6, -U6, -U6	Schrack		
E	27	3	Moduł rozszerzeń	TXM1.6R-M	-D7, -D8, -D9	Siemens		
	28	2	Moduł rozszerzeń	TXM1.16D	-D5, -D6	Siemens		
	29	1	Moduł magistrali	TXM1.EF10	-DM	Siemens		
F								
	Tare Sp. z o.o. 15-399 Białystok Składowa 12 lok. 211		Współpraca: mgr inż. Grzegorz Twardowski		System automatyki i BMS Zespół Szkół w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 5		Rozdzielnica SS1.1	
			Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach				Data:	=
			Projektant: mgr inż. Tomasz Surowiec		Centrale went.		17.05.2016	+
								Arkusz 1
								z 2 Ark.
	1	2	3	4	5	6	7	8

