



G120P-0.75/35B

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.2
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.2
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR1.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-30

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WN 1.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.  
Andrzej Paszko

Data

Podpis

Autor

STEROWNIK NR 1