



NR rys. PW4-3-2016-15

STEROWNIK NR 1

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WN 13.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR13.1	Wyłącznik remontowy

mgr inż.
Andrzej Paszko

Autorem

05.2016

Data

Podpis