



NR rys. PW4-3-2016-31

STEROWNIK NR 1

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WW 1.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.2
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.2
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR1.2	Wyłącznik remontowy

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko

Podpis

Data

Autor