



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
F1-3 WR8.2	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-74

STEROWNIK NR 3

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WW 8.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko
Autor

Podpis

Data