



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR10.2	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-76

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WW 10.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

mgr inż.  
Andrzej Paszko

05.2016

Data

Podpis

STEROWNIK NR 3