



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
F1-3 WR4.2	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-52

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WW 4.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016	Podpis
Autor	Data	