



NR rys. PW4-3-2016-73

STEROWNIK NR 3

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WN 8.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR8.1	Wyłącznik remontowy

05.2016

Data

mgr inż.
Andrzej Paszko

Autor

Podpis