



| | |
|-------|--|
| | |
| A | Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1 |
| B | Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1 |
| F1-3 | Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego |
| WR5.2 | Wyłącznik remontowy |

NR rys. PW4-3-2016-54

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WW 5.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko

Podpis

Data

Autor

STEROWNIK NR 2