



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR6.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-55

STEROWNIK NR 2

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WN 6.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

mgr inż.
Andrzej Paszko
Autor

05.2016

Data

Podpis