



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS4.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS4.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR11.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-121

STEROWNIK NR 3

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WN 11.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.  
Andrzej Paszko

Podpis  
Data