



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.3
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.3
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR7.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-104

STEROWNIK NR 3

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WN 7.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016	Podpis
Autor	Data	