

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR3.2	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-50

STEROWNIK NR 2

Przetwornica częstotliwości wentylatora WW 3.1

DOM-ECO

Zespół Szkół w Michałowie

Autor	Data	Podpis
mgr inż. Andrzej Paszko	05.2016	