



G120P-1.5/35B

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.3
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.3
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR7.2	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-105

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WW 7.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko

Podpis

Data

Autor

STEROWNIK NR 3