



NR rys. PW4-3-2016-14

STEROWNIK NR 1

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WW 2.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR2.2	Wyłącznik remontowy

mgr inż.  
Andrzej Paszko  
Autor

05.2016  
Data

Podpis