



NR rys. PW4-3-2016-49

STEROWNIK NR 2

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WN 3.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
F1-3 WR3.1	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego Wyłącznik remontowy

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko

Podpis

Data