



NR rys. PW4-3-2016-13

STEROWNIK NR 1

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WN 2.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR2.1	Wyłącznik remontowy

05.2016

mgr inż.  
Andrzej Paszko

Podpis

Data

Autor