



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.2
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.2
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR10.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-90

Przetwornica częstotliwości
wentylatora WN 10.1

DOM-ECO

**Zespół Szkół
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.
Andrzej Paszko

Data

Autor

Podpis