



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS1.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR13.2	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-16		STEROWNIK NR 1	
Przetwornica częstotliwości wentylatora WW 13.1		DOM-ECO	
mgr inż. Andrzej Paszko		Zespół Szkół w Michałowie	
05.2016		Podpis	
Autor		Data	