



A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS2.1
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR6.2	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-56

STEROWNIK NR 2

Przetwornica częstotliwości  
wentylatora WW 6.1

**DOM-ECO**

**Zespół Szkół  
w Michałowie**

05.2016

mgr inż.  
Andrzej Paszko

Podpis

Data

Autor