

A	Zdalne załączanie poprzez sterownik BMS w szafie SS3.2
B	Sterowanie obrotami sygnałem 0-10V DC poprzez sterownik BMS w szafie SS3.2
F1-3	Zabezpieczenie wg proj. elektrycznego
WR9.1	Wyłącznik remontowy

NR rys. PW4-3-2016-89

STEROWNIK NR 3

Przetwornica częstotliwości wentylatora WN 9.1

DOM-ECO

Zespół Szkół w Michałowie

Autor	mgr inż. Andrzej Paszko	
Data	05.2016	
Podpis		