

Michałowo, 09.09.2015r.

PU „QSAN” Wiktor Kulik  
ul. Jagiellońska 39  
17-100 Bielsk Podlaski

SWKiOŚ 7034/42/2015

## WARUNKI UZGODNIENIA

Na podstawie § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/248/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 8 grudnia 2005r (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 269, poz. 3159 z 24 grudnia 2005r, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie uzgadnia warunki techniczne kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej miejscowości Nowa Wola:

1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych beciśnieniowych PCV łączonych na uszczelki gumowe.
2. Średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku i nie może być mniejsza niż 150 mm.
3. Połączenie przyłącza kanalizacyjnego z kanałem sanitarnym należy wykonać za pomocą studzienek połączeniowych rewizyjnych o średnicy  $\varnothing$  425 mm.
4. Odległość między studzienkami powinna wynosić do 45 m.
5. Na przyłączach wykonać studzienki na granicy nieruchomości.
6. Przewody do kanalizacji tłocznej wykonać z rur ciśnieniowych z polietylenu PEHD.
7. Na sieci ciśnieniowej wykonać 3 przepompownie ścieków.
8. Kolektory tłoczne z przepompowni należy doprowadzić do studzienek rozprężnych z włączami kanałowymi.
9. Dokonać modernizacji przepompowni w miejscowości Kazimierowo oraz przepompowni w Michałowie na ul. Hieronimowskiej i ul. Fabrycznej.
10. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z właścicielami.

p.o. Zastępcy Kierownika  
ZGKM Michałowo

.....  
*Mikołaj Worona*  
(pieczęć i podpis)