

AW Wyjście c.w.u.
DA Membranowe naczynie wzbiorcze
E Odpowietrznik
EK Wejście zimnej wody
R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
R3 Czujnik c.w.u.
FE Zawór spustowy
FK Czujnik temperatury kotła
HK Obieg grzewczy
K Kocioł
KR Zawór zwrotny
PH Pompa obiegu c.o.
PZ Pompa cyrkulacji c.w.u.
PS Pompa obiegu c.w.u.
RS Powrót z wężownicy zasobnika
SA Zawór odcinającyl
SH Zawór mieszający instalacji c.o.
SMF Filtr
SP Ochrona przeciwnapięciowa
SWT Basenowy wymiennik ciepła
THV Zawór termostatyczny instalacji c.o.
TWH Termostat ogrzewania podłogowego
VS Zasilanie wężownicy zasobnika
UV Zawór obejściowy
WT Wymiennik ciepła
R2 Czujnik temperatury powrotu
PSW Zasobnik ciepła (bufor c.o)
M16 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego źródła ciepła
M21 Zawór czterodrogowy do układów biwalentnych
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezpośredni)
M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
M22 zawór 3-drogowy instacji c.o

Rys-Przykładowy schemat instalacji pompy ciepła