

OBJAŚNIENIA:

RS – Projektowana rozdzielnica budynku podtynkowa , II klasa izolacji zasilana z RG

Wyłącznik p.poż. rozdzielnicy RS

GSW – Główna szyna wyrównawcza, połączyć z uziomem, podłączyć przewód PE, wszystkie elementy metalowe.

RTV – Projektowane szafki na sali wyposażone w gn. 5P 400V 16A – 1szt. + gn. 3P 230V 16A – 4szt. + gn. 2xRJ45 kat 6A FTP

KAM – Projektowane puszki na elewacji z zapasami kabli do podłączenia kamer – pozostawić zapas kabli 2m (2x F/UTP AWG24 kat. 6 + Ługza 6mm2)

GPD – szafa 19" 12U, mocowana pod sufitem

Gniazdo 16A+N+PE 230V

Gniazdo 16A+N+PE 230V IP44

Wypust zasilający, pozostawić 3m zapasu

2xRJ45 – Gniazdo okablowania strukturalnego

Wyłącznik p.poż. rozdzielnicy RB

GSW – Główna szyna wyrównawcza, połączyć z uziomem, podłączyć przewód PE, wszystkie instalacje rurowe. Połączenia wyrównawcze prowadzić przewodem LY2o6.

UWAGA:
Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach należy traktować jako propozycję
– ich rozmieszczenie może być zmienione przez architekta wnętrz lub użytkownika.
Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany stanowiące oddzielenia i wydzielenia p.poż. uszczelnić ogniowo
Przed podłączeniem dostarczonych urządzeń technologicznych skoordynować sposób podłączenia zasilania oraz miejsce rozmieszczenia z układem zaprojektowanym. W przypadku określenia producenta urządzeń technologii dostosować instalację do występującego zapotrzebowania.
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.)

archinata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej
15-161 Białystok, ul. Wiślki 4
tel. 503 210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

PROJEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHAŁOWIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 4787,	Bł.	15.05.2020
		SKALA	1:100
		NR RYS.	E-4
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT ANTRESOLI		PROJEKT WYKONAWCZY
Autor inst.elektr.	mgr inż. R. Żelazko	Nr upr.	podpis

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione