



LEGENDA:

- Cyfrowa czujka zbicia szkła - mikrotonowa INDIGO
- Cyfrowa pasywna czujka podczewieni (poczwórny pyroelement) AQUA Pet
- Sygnalizator wewn. akustyczny (obud. z ABS; PIEZO) SPW-100
- Sygnalizator zewn. (obud. z PC z osłoną met.; ak. 6 V/1,2 Ah; PIEZO) SPLZ-1011
- Kontaktown boczny (błoki) K-1
- Sygnalizator zewn. (obud. z PC z osłoną met.; ak. 6 V/1,2 Ah; PIEZO) SPLZ-1011
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63
- Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63
- Czujka dwusensorowa optyczno-ciepłna DOT-40
- Czujka optyczna dymu DOR-40
- Linia dozoru
- Przewód YNTKSYekw 1x2x0,8
- Linia sygnalizatorów konwencjonalnych
- Przewód HDGs 2x1

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2	POSADZKI	ŚCIANY	SUFITY
1/1	KORYTARZ	14,28	GRES		
1/2	SZATNIA	5,37	GRES		
1/3	POKOJ BIUROWY 2 OS	24,66		pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/4	EKSPOZYCJA	94,50	GRES	beton szary	
1/5	GANIEK	(-)	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/6	MAGAZYN	8,67	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/7	KOTŁOWNIA I ZBIORNIK OLEJU	8,55	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/8	USTĘP MĘSKI I NIEPEŁOSP.	4,70	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/9	UMYWALNIA	4,30	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
1/10	USTĘP DAMSKI	3,75	GRES	pręty 3x metalowe beton szary beton szary	
RAZEM POW. UŻYTKOWA m2		168,78			

WYKAZ POMIESZCZEN PATERU

Zasilanie systemu SSWIN i SAP ujęto w projekcie instalacji zasilającej.				
Biurowie Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o 15-465 Białystok, ul. Włókniennicza 4, tel/fax (085)652-10-81				
Treść adres	PRACOWNIA FILMU I STAREJ FOTOGRAFII Michałowo ul.Fabryczna 33 dz.nr geod.250.			
Tytuł.	Rozmieszczenie elementów i przebieg tras kablowych systemów SAP i SSWIN Rzut parteru.	Data	Nr zlec	
	Inię, nazwisko, nr uprawnień	08.2010		
Projektował	mgr inż.Dariusz Rogowski	Podpis	Skala 1:100	
Opracował	mgr inż.Dariusz Rogowski		Nr rys 2	